POMOST STALOWY

SKALA 1 : 25 (przekrój 1 : 10)



Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy stalowe oczyścić do 2-stopnia czystości wg PN-70/H-97050. Malować 2-krotnie farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną do gruntowania o symbolu 7221-000-250, oraz 2-krotnie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania o symbolu 7262-000-860.

PRZEKRÓJ A - A





DRABINA NA POMOST

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Profil (mm)	Długość (mm)	SZT	Masa (kg/m)	Razem (kg)
1	□ 100 x 50 x 3	2500	4	6,85	68,50
2	—"—	900	8	—"—	49,32
3	—"—	2000	2	—"—	27,40
4	—"—	5100	2	—"—	69,87
5	□ 50 x 50 x 3	800	2	4,52	7,23
6	—"—	1000	18	— —	81,36
7	□ 40 x 40 x 3	1200	18	3,60	77,76
8	□ 40 x 27 x 3	25,00	m	2,97	74,25
9	□ 40 x 20 x 2	24,20	m	1,79	43,32
10	⊏⊐ 50 x 6	70	24	2,355	3,96
11	bl. 150 x 2	25,00	m	2,355	58,88
12	Śruby M16 Wkręty do metalu M6 z łbem stożkowym	120	6 36		1,80 0,18
13	Kraty pomostowe L = 900 / 40x2 mm	12,10	m	28,77	348,12
			Razem kg		911,95
14	⊏⊐ 50 x 8	5150	2	3,14	32,34
15	∅ 20	500	16	2,47	19,76
16	⊏⊐ 50 x 4	2450	2	1,57	7,69
17	—"—	2200	4	—"—	12,56
18	—"—	3600	5	—"—	28,26
19	—"—	1200	2	—"—	3,77
			Razem kg		104,38

STAL St3SX
ELEKTRODY ER-1.46

biovac Sp. z o. o.

Obiekt: BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUTOCINIE					Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Nazwa rysunku: Pomost stalowy z drabiną					
	Nazwisko	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis	Data opracowania:
Projektant	mgr inż. Piotr Wrona	Konstruktor bud. lądowego	43/78		6.08.2004 r.
Sprawdził	mgr inż. I. Kmieciak	Konstruktor bud. lądowego	212/88		Nr rys. 10.